

# 質 疑 回 答 書

1 公告番号 新潟市契約公告第9号

2 件 名 新潟市役所本館電力供給

上記につきまして質疑事項がありましたので、下記のとおり回答いたします。

質 疑 事 項	回 答
1. 各施設の現在の電力供給会社を教えてください。	1. 東北電力株式会社
2. 各施設について、自動検針装置はついていますか。	2. 設置してあります。
3. 各施設について、自家発補給電力の契約はありますか。また、ある場合は契約電力(kw)、使用予定期間を教えてください。	3. 自家発補給電力の契約はありません。
4. 今回の入札について融雪用電力契約は含まれておりまますでしょうか。また、融雪設備等は設置されていますか。	4. 融雪用電力契約は含まれておりません。融雪設備はありますが使用停止しています。
5. 入札書に記載する日付は作成日でよいか。	5. よろしいです。
6. 入札額の算定時の力率について、力率100%で算定してよろしいでしょうか(力率割引を考慮する)	6. よろしいです。 様式第6-2号の※1に記載の通りです。

7. 弊社は環境配慮の観点より、紙請求書については廃止、電子化へ移行しております。

お客さまにはお客さま専用Webページにて請求書を確認頂くこととなりますが、問題ありませんでしょうか。

(Webからダウンロード可能)

8. ご請求について、弊社では供給施設内にご入居されている企業様に対して個別に請求書を発行する事が出来ません。ご了承いただけますでしょうか？

9. 弊社の請求書は、原則、翌月10日迄にWebサイト上で開示、請求書受領後30日以内(翌々月15日迄)に振込となります。

なお年度末でも同様の対応となりますが、ご了承いただけますか。

※分散検針の施設(検針日が1日以外)につきましても通常月と同様の対応になりますので、ご注意ください。

例 5日検針日 3月使用分 2/5~3/4  
までの請求書→翌月4/10頃にwebサイトへ掲載

3月使用分 3/5~4/4

までの請求書→翌々月5/10頃にwebサイトへ掲載

電子化以降、紙での請求書原本の到着

7. 問題ありません。

8. よろしいです。

9. よろしいです。

はございません。

10. 施設において建築・増築にかかる移転はございますか。また、供給開始後期間中に引き込み位置の移設・変更等、工事や設備工事（設置・撤去を含む）のご予定はありますでしょうか。また、契約開始後に発生しました工費用体に関しましては工事予定日2か月前までに弊社と協議を行っていただくことをご了承いただけますでしょうか。

※契約開始直後：直近6か月前後（23年4月供給開始の場合⇒対象：22年10月～23年6月）

11. 開札結果について公開方法・範囲を教えてくださいませんか。あるいは開札結果を開札日（あるいは翌日）に電話かメール等でご連絡をいただくことは可能でしょうか。

10. 建築・増築にかかる移転の予定はありません。引き込み位置の移設・変更等、受変電設備工事の予定はありません。

11. 開札結果は総務部総務課前の掲示板に掲示します。電話等で連絡することはありません。また公開範囲は以下の通りです。

- ・ 契約の件名、履行期間及び履行場所
- ・ 契約方法
- ・ 入札実施年月日
- ・ 入札参加申請者の商号又は名称
- ・ 入札者の入札価格
- ・ 落札者の相手方として決定した者の商号又は名称
- ・ 落札価格

12. 応札から供給開始までの間に当該エリアを管轄する電力会社の料金改定および約款などの変更があった場合には応札額について協議を行う事は可能でしょうか？

12. 協議可能です。

13. 入札の仕様書および契約書にて当該エリアを管轄する電力会社の燃料費調整単価算出式を適用されている方が対象の質問となりますが、応札から供給開始までの間に当該エリアを管轄する電力会社の燃料費調整単価算出式が変更され、当該変更に伴い従量料金の変更または他の項目が新たに設けられる場合、応札額の変更協議に応じていただくことができますでしょうか。

13. 協議可能です。

14. 電気利用者の利益保護の観点及び入札金額の算出を行うため、応札させていただき各施設の直近1年分の30分値のご提供をお願いしております。現小売業者より「直近1年間の30分データ」をエクセルデータにてご提供いただくことは可能でしょうか。

14. 記録がないのでご提供できません。

15. 落札時、電力切替手続きにおいて、必要な情報を確認したく、最新請求書1ヶ月分の写しをご提出いただくことは可能ですか。

15. 可能です。

16. 契約開始時または供給期間中に契約電力の変更希望及び予定はございますか（500kW以上の協議制契約の場合）

契約開始後の契約電力変更に関しましては、管轄エリア電力会社様の承認が必要となりますため、ご希望に添えない場合がございます。また、入札時の算定条件と異なることになるため、弊社からあわせて単価変更のご提示と協議をご依頼する場合がございます。ご了承ください。

17. 契約電力が1施設で500kW以上（協議制）の施設については、契約開始前に仕様書記載の契約電力を超過した場合、仕様書記載の契約電力での申込が一般送配電事業者に却下される可能性がございます。その場合は超過した契約電力でのご契約となりますがご了承くださいませでしょうか。

18. 契約電力が1施設で500kW以上（協議制）の施設について、今現在の契約電力と2022年4月～2023年3月の1年間の最大需要電力の実績値をご教示願います。

例：

契約電力：〇〇kW

16. ありません。

17. 了承しました。

18.

契約電力：800kW

最大需要電力実績：2022年8月687kW

最大需要電力実績：2022年8月 ○○

kW