

平成 26 年 6 月 27 日

新潟市建設工事参加業者 各位

新潟市建築部公共建築第 1 課
新潟市財務部契約課

**建一第 5 3 号 (仮称) 亀田地区コミュニティセンター建設工事
の設計図書について (お知らせ)**

平成 26 年 6 月 12 日公告の「建一第 5 3 号 (仮称) 亀田地区コミュニティセンター建設工事」の積算について、下記のとおりお知らせいたします。

質疑については、電子入札システム上で回答済みですが、積算にあたってはご注意くださいませう、よろしくお願ひします。

記

1. 工事設計書、A-09 図において仮囲いの高さがそれぞれ異なっておりますが、工事設計書を正として積算してください。また、A-09 図について、差し替えをお願いします。
2. A-49 図において WD-18 の形式を「木製引込み戸 (既製品)」との記載がありますが、「片開き木製フラッシュ戸」が正です。A-49 図について、差し替えをお願いします。
3. A-52 図において「タラップ (アルミ既製品) 詳細図」の記載がありますが、タラップは本工事外です。A-52 図について、差し替えをお願いします。
4. 工事設計書、S-18 で角形鋼管の仕様が異なっておりますが、工事設計書を正として積算してください。また、S-18 図について、差し替えをお願いします。