

平成 29 年 7 月 12 日

新潟市建設工事参加業者 各位

下水道管理センター施設管理課  
財 務 部 契 約 課

下管第 1 号 山田雨水ポンプ場ポンプ設備工事の積算内容について（お知らせ）

平成 29 年 6 月 22 日公告の「下管第 1 号 山田雨水ポンプ場ポンプ設備工事」の積算について、下記のとおりお知らせいたします。

質疑については、電子入札システム上で回答済みですが、積算にあたってはご注意ください。よろしくお願いいたします。

#### 記

1. 特記仕様書について下記箇所に訂正がありました。入札金額の積算にあたっては、別添資料を正として積算してください。

第 2 章 § 7 No.1～2 雨水ポンプ用電動機 2. 仕様

§ 15 始動用空気圧縮機 7. 試験、検査

第 3 章 § 3 配管 2 排気ダクト、換気ダクト

2. 別紙明細書第 3 号 ダクト用 SUS 伸縮継手 □1000×1000 について、据付労務をダクト工にて計上するところですが、配管工として計上しています。

入札金額の積算にあたっては、伸縮継手 1 個当たり配管工 0.75 人として積算してください。

上記については契約後、変更協議の対象とします。

3. 電子入札システム上で質疑回答済みの管理番号 000003 について、下記のとおり一部訂正いたします。

(誤) 「3. 人力施工、~~3m3~~以上の補正無しとして積算しています。」

(正) 「3. 人力施工、3m3以上の補正無しとして積算しています。」

以上