

令和4年7月21日

新潟市建設工事参加業者 各位

教育委員会施設課
中央区総務課

施設第39号 関屋中学校トイレ改修工事の積算内容について(お知らせ)

「施設第39号 関屋中学校トイレ改修工事」の設計図書について下記のとおり、一部、内容に誤りがありましたので、お知らせします。質疑については、電子入札システム上で回答済みですが、積算にあたってはご注意ください。よろしくお願ひします。


記

1. 工事設計書(建築工事-撤去工事)

設計書では「コンクリート撤去 6 m² (平方メートル)」と記載しておりますが、下記の通り「コンクリート撤去 6m³ (立方メートル)」で積算しております。

修正前

コンクリート撤去	有筋 集積共	6	m ²
CB撤去	集積共	167	m ²
壁モルタル撤去	t=20 集積共	385	m ²
人研ぎ撤去	集積共	10	m ²
床塩ビシート撤去	アスベスト含有(レベル3)t=2.5 集積共	21	m ²
床塩ビシート撤去	集積共		



修正後

コンクリート撤去	有筋 集積共	6	m ³
CB撤去	集積共	167	m ²
壁モルタル撤去	t=20 集積共	385	m ²
人研ぎ撤去	集積共	10	m ²
床塩ビシート撤去	アスベスト含有(レベル3)t=2.5 集積共	21	m ²
床塩ビシート撤去	集積共		

※上記箇所を差し替えましたので、入札金額の積算にあたっては、ホームページ上の入札公告に添付掲載した設計図書(修正版)を確認してください。