

平成 30 年 6 月 6 日

新潟市建設工事参加業者 各位

建築部公共建築第 2 課  
財 務 部 契 約 課

建二第 5 2 号 味方小学校大規模改造電気設備工事の積算内容について（お知らせ）

平成 30 年 5 月 22 日公告の「建二第 5 2 号 味方小学校大規模改造電気設備工事」の積算について、下記のとおりお知らせいたします。

質疑については、電子入札システム上で回答済みですが、積算にあたってはご注意くださいますよう、よろしく申し上げます。

記

1. 設計図書 （工事設計書 33 頁－細目別内訳 管理特別教室棟 構内交換設備）  
設計書では「EM-TKEEケーブル 0.5mm-1P」と記載されていますが、下記のとおり「電子ボタン電話用ケーブル 0.4mm-2P」を正とし積算してください。

修正前

EM-TKEEケーブル	0.5 mm- 1P ビッド・天井	4	m
EM-TKEEケーブル	0.5 mm- 1P 管内	2	m



修正後

電子ボタン電話用ケーブル	0.4 mm- 2P ビッド・天井	4	m
電子ボタン電話用ケーブル	0.4 mm- 2P 管内	2	m