

亀田清掃センター焼却施設 維持管理記録(2023年度)

【一般廃棄物の種類及び焼却量】

ごみ種類 (単位:t)		年度計	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
可燃ごみ	1号炉	29,173.72	3,678.24	3,674.85	0.00	1,380.10	3,788.68	3,085.34	4,007.88	2,010.59	0.00	3,510.25	454.90	3,582.89
	2号炉	29,815.57	1,475.49	806.85	2,188.61	3,904.28	3,807.82	1,197.34	4.94	3,503.66	3,983.75	2,077.14	3,343.43	3,522.26
	3号炉	34,370.56	3,577.15	3,912.98	3,878.60	3,879.13	1,354.36	2,362.00	4,004.04	3,660.07	3,985.34	799.58	0.00	2,957.31
	合計	93,359.85	8,730.88	8,394.68	6,067.21	9,163.51	8,950.86	6,644.68	8,016.86	9,174.32	7,969.09	6,386.97	3,798.33	10,062.46

●燃やさないごみ、粗大ごみは、破砕選別後に可燃分を焼却しています。

【1号炉 排ガス測定結果】

		基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
ばい煙測定	採取日	—	4月18日	5月9日	—	—	8月1日	9月5日	10月3日	11月7日	—	1月16日	—	3月14日
	検査結果取得日	—	5月15日	5月25日	—	—	8月21日	9月20日	10月18日	11月24日	—	1月31日	—	3月27日
	硫黄酸化物(m ³ N/h)	2回/年以上 ※1	0.0026未満(90.85)	0.011(93.46)	—	—	0.0024未満(88.25)	0.0028未満(94.03)	0.0028未満(93.67)	0.0028未満(92.50)	—	0.0028未満(92.48)	—	0.0026未満(90.53)
	ばいじん(g/m ³ N)	—	0.08	0.002	—	—	0.002	0.003	0.002	0.002	—	0.002	—	0.002
	塩化水素(mg/m ³ N)	1回/2月以上	700	45	82	—	—	37	55	51	43	—	25	—
窒素酸化物(ppm)	—	250	50	53	—	—	41	44	51	50	—	53	—	55
ダイオキシン類測定	採取日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1月25日	—	—
	検査結果取得日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2月20日	—	—
	検査結果(ng-TEQ/m ³ N)	1回/年以上	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0042	—	—

【2号炉 排ガス測定結果】

		基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
ばい煙測定	採取日	—	—	—	6月6日	7月4日	—	9月6日	—	11月8日	12月5日	1月29日	2月16日	3月12日
	検査結果取得日	—	—	—	6月21日	7月19日	—	9月21日	—	11月27日	12月21日	2月13日	3月4日	3月25日
	硫黄酸化物(m ³ N/h)	2回/年以上 ※1	—	—	0.0027(91.92)	0.0029未満(93.36)	—	0.0027未満(93.03)	—	0.0026未満(89.89)	0.0028未満(92.47)	0.0028未満(92.18)	0.0029未満(92.16)	0.0027未満(90.93)
	ばいじん(g/m ³ N)	—	0.08	—	0.002	0.003	—	0.003	—	0.002	0.002未満	0.002	0.002	0.002
	塩化水素(mg/m ³ N)	1回/2月以上	700	—	—	68	38	—	38	—	37	34	47	43
窒素酸化物(ppm)	—	250	—	—	43	43	—	40	—	52	50	52	58	64
ダイオキシン類測定	採取日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12月12日	—	—	—
	検査結果取得日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1月31日	—	—	—
	検査結果(ng-TEQ/m ³ N)	1回/年以上	1.0	—	—	—	—	—	—	—	0.012	—	—	—

【3号炉 排ガス測定結果】

		基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
ばい煙測定	採取日	—	4月19日	5月10日	6月7日	7月5日	8月2日	—	10月4日	—	12月6日	—	—	3月13日
	検査結果取得日	—	5月16日	5月26日	6月22日	7月20日	8月22日	—	10月19日	—	12月22日	—	—	3月26日
	硫黄酸化物(m ³ N/h)	2回/年以上 ※1	0.013(89.62)	0.0072(91.71)	0.0031(94.48)	0.0034(93.15)	0.0028未満(93.65)	—	0.0029未満(93.36)	—	0.0029未満(94.58)	—	—	0.0028未満(92.40)
	ばいじん(g/m ³ N)	—	0.08	0.003	0.002	0.003	0.002	0.003	—	0.003	—	0.002	—	0.002未満
	塩化水素(mg/m ³ N)	1回/2月以上	700	59	60	55	61	35	—	32	—	35	—	39
窒素酸化物(ppm)	—	250	48	50	54	48	45	—	50	—	48	—	53	
ダイオキシン類測定	採取日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12月13日	—	—	—
	検査結果取得日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1月31日	—	—	—
	検査結果(ng-TEQ/m ³ N)	1回/年以上	1.0	—	—	—	—	—	—	—	0.043	—	—	—

●冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去については、稼働中は常時実施しています。

※1 硫黄酸化物の基準値は、排ガス量や排ガス温度等によって変わるため、測定結果欄のカッコ内に基準値を記載しています。