

質 疑 回 答 書

- 1 工事番号 計巻施4第105号
- 2 工事名 取水ポンプ設備更新工事

上記工事につきまして質疑事項がありましたので、下記のとおり回答いたします。

質 疑 事 項	回 答
<p>1. 工期について 本工事は工期末が令和6年9月30日となっておりますが、コロナウィルス感染拡大・世界的な半導体不足・国際的な紛争等から材料調達・機器製作の遅延が発生するリスクがあり、通常よりも調達期間が必要となる事が予想されます。適切な製作、納期管理を行います。納入機器の製作納期遅延が発生した場合は工期延長が可能でしょうか。</p> <p>2. 施工条件について 特記仕様書第五章「附則」にて、施工については監督員様との協議とありますが、今回工事において、4台同時施工は可能でしょうか。</p>	<p>1. 工期延長は可能です。詳細は受注後の協議によるものとします。</p> <p>2. 取水継続しながらの施工となるため、4台同時施工はできません。</p>