

令和2年6月19日

疑義回答書

下記建設工事の入札に係る積算等の疑義申立てについて、回答いたします。

工事番号・工事名	北他支2第1号 配水管布設工事
疑義内容(局の積算等に誤りがあると思われる具体的な項目)	
<p>仕切弁設置工(夜間)の材料 第7号明細表のソフトシール仕切弁(浅埋用) Φ150は設計図書では 10.0K を使用しますが 7.5K の価格で積算されているのではないのでしょうか？ 建設物価と積算資料の平均値の価格ですが 10.0K が 79,400 円になり, 7.5K が 69,000 円となります。 精査をしていただきご教示お願いいたします。</p>	
回 答	
<p>本工事設計書の本工事内訳書及び明細表を精査・検証した結果を下記のとおり回答します。</p> <p>設計書ではΦ150 仕切弁を 7.5K の規格で積算していましたが, 設計図ではΦ150 仕切弁を誤って 10.0K の規格として記載したところ, 設計書と設計図が相違することとなり, 今回の設計では 2 種類の仕切弁規格が存在し適正な積算が出来ませんので入札を中止いたします。</p>	