水質基準項目「ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）」の測定結果

PFOS及びPFOAの水質基準値：合計で50ng/L (=0.00005mg/L)以下

（１）水道水（信濃川水系）　　単位：ng/L

地点名		信濃町	内野西	下所島	庄瀬	和納
水源		信濃川	信濃川	信濃川	中ノ口川	西川
浄水場		青山浄水場	青山浄水場	信濃川浄水場	戸頭浄水場	巻浄水場
令和8年度	第１四半期	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満
	第２四半期	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満
	第３四半期	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満
	第４四半期	1月検査予定	1月検査予定	1月検査予定	3月検査予定	1月検査予定

（２）水道水（阿賀野川水系）　　単位：ng/L

地点名		西町	南町	下新	矢代田	嘉山	濁川
水源		阿賀野川	阿賀野川	阿賀野川	阿賀野川	阿賀野川	阿賀野川
浄水場		阿賀野川浄水場	満願寺浄水場	阿賀野川浄水場	阿賀野川浄水場	東港浄水場	東港浄水場
令和8年度	第１四半期	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満
	第２四半期	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満
	第３四半期	12月検査予定	12月検査予定	12月検査予定	12月検査予定	5未満	5未満
	第４四半期	3月検査予定	3月検査予定	3月検査予定	3月検査予定	1月検査予定	1月検査予定

（３）水道原水　　単位：ng/L

河川名		信濃川	中ノ口川	西川	阿賀野川
令和8年度	第１四半期	5未満	5未満	5未満	5未満
	第２四半期	5未満	5未満	5未満	5未満
	第３四半期	11月検査予定	11月検査予定	11月検査予定	11月検査予定
	第４四半期	２月検査予定	２月検査予定	２月検査予定	２月検査予定