年 間 管 理 計 画 表

	維持管理項目	頻 度	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
	空調機内外の点検・整備	定期												
空	排水受けの点検(必要に応じて清掃)	1回/1月												
気	加湿装置点検・整備	1回/1月												
環	加湿装置の清掃	1回/1年												
境	冷却塔の点検・整備	1回/1月												
の	冷却塔・冷却水管の清掃	1回/1年												
調	冷却塔のレジオネラ属菌の検査(新潟市の指導)	1回/1年												
整	空気環境の測定	1回/2月												
	粉じん計較正	1回/1年												
	設備の点検・整備	1回/1月												
	受水槽・高置水槽の清掃飲料水水16(11)項目 消毒副生成物等(12項目)【6~9月】	1回/1年												
給		1回/6月												
		1回/1年												
水	遊離残留塩素の測定	1回/7日												
	簡易専用水道の検査	1回/1年												
管	設備の点検・整備	定期												
	給 貯湯槽の清掃	1回/1年												
理	湯 水 16(11)項目	1回/6月												
	水 質 消毒副生成物等(12項目)【6~9月】	1回/1年												
	遊離残留塩素の測定 (末端で55℃未満の場合)	1回/7日												
雑	雑用水槽の点検・整備・清掃	定期												
用用	水 pH値・臭気・外観	1回/7日												
管	質 大腸菌·濁度 [※]	1回/2月												
理	遊離残留塩素の測定	1回/7日												
排	トラップ,グリストラップの点検・清掃	定期												
水管	排水槽等の点検・整備	定期												
理	汚水槽・雑排水槽の清掃	1回/6月												
清	日常清掃	毎日												
掃	大掃除	1回/6月												
ね 等 ず 防	生息状況調査	1回/6月												
み除	生息状況調査(厨房・ごみ置場等)	1回/2月												

[※]水洗便所の洗浄水のみに使用する場合は濁度検査は不要