

令和5年度 事業報告

自 令和5年4月 1日
至 令和6年3月31日

1・事業の状況

① 事業全体

2023年5月8日から新型コロナウイルスの5類移行を受け、日帰り温泉「よりなれ」の入館者及び貸部屋「静閑荘」の利用者共々増加してきた。(表参照)

② 入浴施設「よりなれ」

無料休憩室の畳の入替をして頂き、R5年1月より休憩室を開放し入館者に喜ばれている。及び、日にち限定で(土曜・日曜)に休憩される方用に軽食の販売を始める。3月から販売を開始し一年経過し予約も入るようになり利用者に喜ばれている。

③ 有料貸室「静閑荘」

静閑荘も全館畳の入替が終わり「よりなれ」と一緒にR5年1月に再開した。一時期空調機の故障で、広間が使用できずキャンセルもあったが、修理も終わり福祉バスでの利用者、家族での利用など徐々に予約も増えてきました。

※入館者の推移は以下の通りです。

平成31年度入館者	令和2年度入館者	令和3年度入館者	令和4年度入館者	令和5年度入館者
52,890人	34,669人	42,582人	48,211人	51,075人
	コロナ感染発症			コロナ5類へ移行

④ その他業務

新型コロナウイルス感染症対策・接客トラブルに速やかに対応
災害等の緊急時に備え防災訓練を実施し(年2回6月・12月)
アンケートにより、入館者の意見、要望を把握し、お客様満足度の向上に努める等々
業務を遂行できた。

2・事業活動及び工事（修繕）・点検・検査他

① 活動

4/9	第7回角田山一周ハーフマラソン大会への協賛（入館料100円引き）	利用者68名
4/29～10/29	土日祝運行ぐる～んバス協賛（利用者へ粗品進呈）	利用者2名
5/8	第56期第1回役員会	
5/16	源泉組合総会出席	社長
5/30	第56期定時株主総会開催 AM10時より	
6/11	岩室軽トラ市協賛（入浴券20枚6/11～7/31まで受入）	
6/26	消防訓練（通報・消火・避難誘導）の実施	
7/7	第1回静閑荘ミニ軽トラ市開催（キッチンカー4台・物販1台）	静閑荘駐車場
7/26	休館日での野外整備（草刈り等）	男性職員
8/22	健康教室（最少催行人数にならず中止）	
9/3	ヒルクライム協賛（1人¥150）	利用者7名
11/30	消防訓練（通報・消火・避難誘導）の実施	

② 工事（修繕）・点検・検査他

4/22	「よりなれ」入口ドアストッパー補修	いわふち商事
4/26	「静閑荘」カーペット清掃	平成ビルサービス
5/12	木風呂更衣室トイレ自動照明修理	稲垣電機商会
5/13	「静閑荘」空調機フィルター清掃	研冷工業
6/1	木風呂用給湯器の不良解消（配管バルブの目詰まり）	研冷工業
6/14	源泉ポンプ入替え工事	研冷工業
〃	岩風呂内湯用循環ポンプ入替え工事	研冷工業
〃	岩風呂用給湯器入替え工事	研冷工業
6/15	水質検査（レジオネラ属菌・大腸菌群）結果異常なし	新潟県環境衛生研究所
〃	6/14修理の循環ポンプから漏水があり調整整備	研冷工業
〃	エレベーター定期点検	フジテック
6/29	「よりなれ」窓ガラス清掃	平成ビルサービス
7/	「よりなれ」2Fエアコン（NO4）漏水修理	研冷工業
7/26	「よりなれ」鍵付き下駄箱に入替	IRC
8/9	「よりなれ」2F用GHP修理	研冷工業
8/30	8/9「よりなれ」2F用GHP修理に伴う調整	研冷工業
9/4	保健所による水質検査（岩風呂のみ）結果異常なし	新潟市保健所

9/14	「静閑荘」窓ガラス清掃	平成ビルサービス
9/25	岩露天風呂平垣修理	山田工務店
10/2	源泉小屋の枯れ木伐採	職員 3名
10/3	源泉ポンプ分解点検（結果運転不能状態）	研冷工業
10/4	消防設備点検	有坂電機
10/6	源泉ポンプ故障により水道水の沸し営業開始	
10/20	源泉ポンプ入替え工事	研冷工業
11/22	「よりなれ」窓ガラス清掃	平成ビルサービス
12/13	岩露天風呂出入口ドアクローザー交換修理	いわふち商事
12/14	水質検査（レジオネラ属菌・大腸菌群）結果異常なし	新潟県環境衛生研究所
〃	「静閑荘」2F用GHP修理	研冷工業
1/1	能登半島地震に伴い施設の点検（ガス漏れ、漏水等異常なし）	支配人
1/2	〃エレベーター停止・セコム異状感知（フジテック・セコムへ連絡）	〃
1/3	〃源泉タンク異常なし	〃
1/4	地震で停止したエレベーターの復旧作業	フジテック
1/11	浄化槽法定検査	新潟県環境衛生研究所
1/19	源泉小屋の戸ヨ落下に伴う修理	山田工務店
1/24	岩風呂更衣室の壁紙張替（1回目）下地処理	山田工務店
2/14	〃（2回目）クロス貼り	山田工務店
2/14	源泉ポンプ漏水点検	研冷工業
3/13	岩・木風呂ろ過装置洗浄	研冷工業
3/19	岩・木風呂露天用給湯器中和器交換	研冷工業
3/25	源泉ポンプ入替え工事	研冷工業